



Prüfergebnis Baubehörde

Gebäudekategorie: **WOHNGBAEUDE_3_BIS_9**

Errichtung

PLANUNG

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.

Projektbezeichnung MWH Kittsee - Pressburgerstrasse 4		
Objektadresse Pressburger Straße 4 2421 Kittsee	Art der Lüftung Baujahr	Natürliche Lüftung 2023
Einlagezahl: 2120	Brutto-Grundfläche *	625,83 m ²
Grundbuch: Kittsee	Brutto-Rauminhalt *	2.622,47 m ³
Grundstücks-Nr.: , 414/2	Gebäude-Hülle *	1.251,45 m ²
Energieausweis-BerechnerIn Kadlec Architekten ZT	A/V-Verhältnis	0,5 1/m
	Ganzes Gebäude	Ja
	Denkmalschutz	Nein
	Sonstiger Schutz	Nein
	* gem. ÖNorm B 1800	

Anforderungen an die Energiekennzahlen

Art des Nachweises: **FGEE**

Anforderung an Referenz-Heizwärmebedarf

HWB_{Ref,RK}: 38,00 kWh/m²a

erfüllt

Anforderung an Gesamtenergieeffizienzfaktor

f_{GEE}: 0,69

erfüllt

Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Erneuerbarer Anteil

erfüllt

Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient)

erfüllt

R-Werte (Wärmedurchlasswiderstand)

erfüllt

Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme

Luft-Wasser-Wärmepumpe, 24,16 kW, Bivalenzpunkt -4 °C, Natürliche Lüftung (Fensterlüftung), zentrales System + Photovoltaikanlage 5 kW_p **erfüllt**

Wärmeverteilung

Dämmung der Rohrleitungen

—